



ANALYSERAPPORT 436012

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 12.12.2022
 Bilag:

Vadum Vandværk
 Ellehammersvej 115
 9430 Vadum
 Ole Dam Pedersen

LAB nr:	22-45541, Prøve nr. 521002	Prøvetager:	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	Prøvetagningsperiode:	07.12.2022 09:31 - 07.12.2022 09:36
Prøvested:	Vadum Vandværk - Jupiter 70171	Prøvetagningssted:	Jørgen Horskjærsvej 5, 9430, børnehaven, kreaehjørne
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022	Analyseperiode:	07.12.2022 - 12.12.2022

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	Ingen	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
Lugt	Ingen	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
pH	7.8 pH	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	9.8 °C	-	-	-	0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	50 mS/m	-	250	-	0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200	-	1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1	-	1	M-0032 Colilert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1	-	1	M-0032 Colilert	Ig0.25
Farve Pt	5 mg/L	-	15	-	1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	0.16 FTU	-	1	-	0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	0.021 mg/L	-	0.2	-	0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vadum Vandværk
 Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 12.12.2022

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end *: Ikke omfattet af akkrediteringen
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Rune Michael Jørgensen, ingeniør